



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3050-9/2021. ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Tel szám: 72/896-912

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Balatonkeresztúri hulladékkezelő központ vízellátásának, csapadékvíz elvezetésének és monitoringjának vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3050/2021. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. november 26.

A levétel napja: 2021. december 14.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3050-9/2021. ált.

Az ügy tárgya: Balatonkeresztúri hulladékkezelő központ vízellátásának, csapadékvíz elvezetésének és monitoringjának vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Siófok Város önkormányzata
(8600 Siófok, Fő tér 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

- Siófok Város önkormányzata** (8600 Siófok, Fő tér 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok a 2. pontban ismertetett vízi létesítmények üzemeltesse. Egyidejűleg

visszavonom

a 3819-15/2011-10126. iktató- és S. XI/97. vízikönyvi számú, 815-5/2012-10126. iktató- és S. XI/96. vízikönyvi számú, 326-1/2012-10142 iktató- és S. XI/94-a. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyeket.

- 1.1. A megépült létesítmények helye: Somogy megye

Balatonkeresztúr, 073 hrsz.

- 1.2. A megépült létesítmények célja: rekultiváció alatt álló hulladéklerakó vízellátása, csapadékvíz elvezetése és talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelése

Feltárt vízkészlet: 15 m³/nap, II. osztályú rétegvíz

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

Az üzemeltetett vízilétesítmények műszaki paraméterei:

2.1. Víztermelés létesítményei:

2.1.2. 2. számú fúrt kút:

Helye:	Balatonkeresztúr, 073 hrsz.
Létesítés éve:	2011.
Helyének EOY koordinátái:	x = 150 634,96 m y = 519 804,70 m
Terepszint:	z = 175,75 mBf
Talpmélység:	91,5 m
Csővezése:	+0,2 - 6,1 m Ø 324/316 mm acél 0,0 - 55,0 m Ø 219/206,4 mm acél 0,0 - 91,5 m Ø 125/115,4 mm acél
Szűrőzés:	57,0 - 59,0 m; 66,0-71,0 m; 74,5 - 80,0 m; 84,4-86,2 m; között
Nyugalmi vízszint:	-61,45 m
Üzemben kitermelhető vízmennyiség:	8 l/p -79,5 m leszívási szinten
Kútszivattyú típusa:	Grundfos SQ 1-155 Q = 2,0 m ³ /h H= 85,0 m
Kút védelme:	1,1 x 1,8 x 2,0 m vb. kútakna
Kútfej szerelvények:	szabvány szerint
Bekötő vezeték:	1"-os KPE cső
Gáztartalom (2011):	CH ₄ = 0,00. l/m ³ „A” fokozat

2.2. Csapadékvíz elvezetés:

2.2.1. A-1 jelű csapadékvíz-elvezető csatorna

Hossza:	349,5 fm
Fenékszélessége:	0,4 m
Rézsűhajlás:	1:1
Mederburkolat:	40x40x10 cm-es előregyártott beton mederlap

2.2.2. Övások a depónia körül:

C-1-0 jelű övárók	153 m hosszban a dél-nyugati oldalon Befogadó az Á-1 árok 0+143 szelvénye Becsatlakozás 169,50 mBf szinten
C-2-0 jelű övárók	367 m hosszban a dél-nyugati oldalon Befogadó az Á-1 árok 0+001 szelvénye Becsatlakozás 166,50 mBf szinten

A füvesített föld árkok fenékszélessége 0,50 m, a rézsűhajlás 1 : 1,5.

2.3. Talajvíz megfigyelő kutak:

Kút jele	Mf-1	K-2	K-3
Hrsz.	073	073	073
EOV X (m)	150689,0	150582,0	150600,0
EOV Y (m)	519902,0	519844,0	520027,0
Magasság (mBf)	170,77	172,61	166,78
Mélység	-	47 m	43 m
Csővezés	-	113 mm PVC	113 mm PVC
Szűrőzés	-	43,5 – 46,5 m	39,5 – 42,5 m
Nyugalmi vízszint	- 23,8 m	- 45,5 m	- 41,0 m

Kútfej kialakítás a K-2 és K-3 kutak esetében:

- kút védelme: 160 mm átmérőjű acél védőcső 1,2 m csőkiállással, betongallérban rögzítve, védőkorrálattal körülvéve
- kútlezárás: zárható kútsapka

3. **Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:**

3.1. Vízkihasználással kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	1 204 m ³ /év
Vízkihasználás jellege:	rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege	gazdasági célú ivó
Vízkihasználás időszaka:	folyamatos

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények

3.1.3. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkihasználással kapcsolatos fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

- 3.1.4. Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- 3.1.5. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóságok állásfoglalásai:

- 4.1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügy) SO-05/NEO/13181-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) megkeresése alapján, a Balatonkeresztúri hulladékkezelő központ vízellátásának, csapadékvíz elvezetésének és monitoringjának vízjogi üzemeltetési engedélyezés ügyében

szakhatóságként hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

- 4.2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/TO/02852-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7627 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére **Siófok Város Önkormányzata** (8600 Siófok, Fő tér 1., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére és részére - természet- és tájvédelmi szempontból - a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

A Balatonkeresztúri hulladékkezelő központ vízellátásának, csapadékvíz elvezetésének és monitoringjának vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzjárulok.

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata szempontjából hatáskör hiányát állapítom meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:

5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 05754-0002/2021. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- e.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vizilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- g.) Az üzemeltetést megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel végezteni.
- h.) A kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdés előírása szerint 5 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégezteni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek „A” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- i.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- j.) Tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
- k.) A monitoring tevékenységet a hulladéklerakó végleges rekultivációját és

utógondozását engedélyező határozatban foglaltak alapján elvégezni.

l.) A figyelőkutakat a mintavételek közötti időszakban lezárt állapotban tartani.

m.) A figyelőkutak jelét és számát jól látható módon feltüntetni.

- 7.** Engedélyem **2030. december 31-ig** hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárata előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.
- 8.** A vízátelestítményeket a **III. felügyeleti kategóriába** sorolom.
- 9.** Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
- 10.** A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
- 11.** Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
- 12.** Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 48 400,- Ft megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 13.** A határozat ellen a Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja 24 200,- Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi fennmaradási engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak az üzemeltetéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 7602 Pécs Pf.: 300

Telefon: +36(72) 896-900

E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3050-10/2021.ált.