



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel  
Hiv.szám: 35200/4326/2022. ált.  
Ügyintéző: Méhes Kornél  
Tel szám: 72/896-914

## K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Dencsháza-Szigetvár öntözésfejlesztés I. ütem vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/4326/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2023. január 11.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/4326/2022. ált.

**Az ügy tárgya:** Dencsháza-Szigetvár öntözésfejlesztés I. ütem vízjogi létesítési engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** MRBP Öntöző Kft.

(7900 Szigetvár, Rákóczi u. 19.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

## HATÁROZAT

1. Az **MRBP Öntöző Kft.** (7900 Szigetvár, Rákóczi u. 19.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

### **vízjogi létesítési engedélyt**

adok arra, hogy öntözőrendszert az **AQUACONSULT Kft.** (6727 Szeged, Alsó kikötő sor 11. a továbbiakban: Tervező) által, 2022. szeptemberében készített tervdokumentációk alapján

### **megépítse.**

- 1.1. Általános adatok:

A vízimunka helye:

Baranya megye

Dencsháza 095; 0101; 0102; 0104; 0105; 0106;  
0107; 0108; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114/2 a;

0114/2 b; 0115; 0116; 0121, 0122; 0123 a; 0123 b;  
0124; 0125 hrsz.-ú ingatlanok

A víziművek létesítésének célja: szántóföldi növények és zöldségnövények öntözése

Öntözött terület nagysága (nettó): 142,96 ha

Öntözés vízbázisa: Dencsháza 0107 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő DT-1, DT-2, DT-3 és DT-4 jelű, 200 méteres talpmélységű rétegvíz szűrőző kutak;  
Cserpusztai-árok időszakos vízfolyás

Az öntözés módja: mikroszórófejes öntözőrendszer

## 2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

### 2.1. MRBP Öntözővíz Tározó:

- Helye: Dencsháza, 0107 hrsz.
- Kialakítása: Terepbe mélyített; két résztározóból álló (T1 és T2) tározó, az összeköttetést egy  $\varnothing$  80mm átmérőjű előregyártott, kétoldali elzárással rendelkező tiltós előfejes csőáteresz biztosítja
- Területe: 2,23 ha
- Tervezett fenékszint: 105,00 mBf
- Tervezett töltésmagasság: 108,50 mBf
- Tervezett vízszint: 108,00 mBf
- Rezsűhajlás: 1:3
- Térfogata: 36 600 m<sup>3</sup> (T1 + T2)
- Védelem: monolit beton iszapfogó láda és kőszórás medervédelem

### 2.2. MRBP Öntözővíz Tározó feltöltő műtárgy:

- Kialakítás: 60 x 60 tiltó vb. szárnyfalba illesztett  $\varnothing$  60 mm tiltós előfej elzárószervezettel ellátva
- Védelem: monolit beton fenékburkolattal

### 2.3. MRBP Dencsházi nyomásközpont:

- 1. sz. szivattyú gép: Qmax: 38 l/s; Hmax: 59 m
- 2. sz. szivattyú gép: Qmax: 38 l/s; Hmax: 59 m
- 3. sz. szivattyú gép: Qmax: 24 l/s; Hmax: 59 m
- 4. sz. szivattyú gép: Qmax: 24 l/s; Hmax: 59 m
- 5. sz. szivattyú gép: Qmax: 24 l/s; Hmax: 59 m
- 6. sz. szivattyú gép: Qmax: 6 l/s; Hmax: 59 m
- 7. sz. szivattyú gép: Qmax: 4 l/s; Hmax: 59 m

- 2.4. MRBP Öntözőtelep nyomóvezetékek: terepbe mélyített
- 1-0-0: 178 fm; Ø 355 mm
  - 1-1-0: 30 fm; Ø 280 mm
  - 1-1-1: 5 fm; Ø 225 mm
  - 1-1-2: 1 186 fm; Ø 200 mm
  - 1-2-0: 299 fm; Ø 250 mm
  - 1-2-1: 5 fm; Ø 160 mm
  - 1-2-2: 595 fm; Ø 160 mm
  - 2-0-0: 240 fm; Ø 90 mm
  - 2-1-0: 161 fm; Ø 90 mm
  - 2-2-0: 92 fm; Ø 90 mm
  - 2-3-0: 120 fm; Ø 90 mm

### 3. A szakhatóságok állásfoglalásai:

- 3.1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 4960-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, az Aquaconsult Kft. (6727 Szeged, Alsó kikötő sor 11., a továbbiakban: Képviselő) kérelmére, az **MRBP Öntöző Kft.** (7900 Szigetvár, Rákóczi u. 19., a továbbiakban: Kérelmező) a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a

#### szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

Dencsháza-Szigetvár öntözésfejlesztés I. ütem vízjogi létesítési engedélyének kiadásához, a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság

#### hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 3.2. A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/02683-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. december 05. napján érkezett megkeresésére Szigetvár-Dencsháza öntözésfejlesztés I. ütem

**vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:**

- A beruházást, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a talaj minőségében kár ne keletkezzék.
- A beruházás megvalósítása csak az illetékes ingatlanügyi hatóság által engedélyezett ingatlanokat érintheti. Az ehhez kapcsolódó és jelen dokumentációhoz megküldött talajvédelmi tervnek megfelelően ezeken az engedélyezett területeken a humuszmentést és rekultivációt el kell végezni.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**3.3.** A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) NFK-061259/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági megkeresésére, a **Nemzeti Földügyi Központ** (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. a továbbiakban: NFK) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel szempontjából  
**szakhatóságként hozzájárulok**

az alábbi kikötésekkel:

- A létesítés során meg kell felelni:
  - a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletében, illetve
  - a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. számú mellékletében foglaltaknak.
  - A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet előírásai szerint kell eljárni.

- Tárgyi öntözőtelep üzemeltetési engedélyéhez történő hozzájárulásom feltétele, az öntözőtelep vízellátását biztosító mezőgazdasági öntözőkút vízjogi üzemeltetési engedélyének megléte.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 3.4. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/14149-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a Dencsháza-Szigetvár öntözésfejlesztés I. ütem vízjogi létesítési engedélyezése létesítési engedélyhez **az alábbi feltételekkel**

#### hozzájárul

1. Az engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett**.
2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról ([www.mbfisz.gov.hu](http://www.mbfisz.gov.hu)) letölthető. A „Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard\_asvanyi\_nyersanyag\_engedelyes.
3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani**. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatároznia**. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.

7. Az engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést az adatlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS“ elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap. ”

A Bányafelügyelet felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

- 3.5. A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Örökségvédelem) BA/50/01275-2/2022. számon szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette.

**4. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

- 4.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 06800-0002/2022. számú vagonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.
- 4.2. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (a továbbiakban: E.ON) 774160342. azonosítószámú közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.
- 4.3. A Lakocsa Koncessziós Kft. 774160342. azonosítószámú közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.
- 4.4. A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (a továbbiakban: Telekom) 423315-109311329/2022. számú közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

**5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

**5.1. Engedélyes köteles:**

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a fúrás naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára és a kivitelező jogosultságára vonatkozó bizonylatokat a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani, és ellenőrzés alkalmával felmutatni.
- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a területi vízügyi hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.

d) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett.
- az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást, továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
- a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
- a munkálatok befejezése esetén a vízelétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

e) A kivitelezés megkezdéséig a területtulajdonosoktól az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő és a vízelétesítmények tulajdonjogát is rögzítő hozzájáruló nyilatkozatokat beszerezni és az Igazgatóság részére a munkálatok megkezdésének időpontjával együtt megküldeni.

5.2. A kivitelező köteles:

a.) Maradéktalanul betartani a létesítési terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait.

6. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
7. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
8. **Engedélyem a jelen határozat véglegessé válásától a létesítmény tényleges üzembe helyezéséig, de legfeljebb 2025. január 31. napjáig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
9. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízelétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
10. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
11. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
12. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
13. Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízelétesítmények nem kerülnek megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát meg kell küldeni az Igazgatósághoz.

14. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja alóli mentességet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdésének a) pontja biztosítja.
15. Megállapítom továbbá, hogy a növény és talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000,- Ft, a bányafelügyeletet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft amely összegek megfizetésre kerültek.
16. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

17. Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

*Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslati kérelemben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás illeték és díjfizetés alól mentes.

## INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.



Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint azt, hogy a vízállésművek mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Dr. Gyarmati Tibor**  
**hatósági szolgálatvezető-helyettes**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.  
Telefon: +36(72) 896-900  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/4326-14/2022.ált.