



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/4691/2023. ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Tel szám: 72/896-912

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Bedegkér községi vízmű vízbázisának felülvizsgálata tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/4691/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. május 16.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/4691/2023. ált.

Az ügy tárgya: Bedegkér községi vízmű vízbázisának felülvizsgálata

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

A **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) és **Bedegkér Község Önkormányzata** (8666 Bedegkér, Rákóczi u. 147.; a továbbiakban: Tulajdonos) részére, a **NONZA Geoinfo Kft.** (8295 Taliándörögd, Kossuth utca 51., a továbbiakban: Tervező) által 2023. júniusában, 20230623. tervszámom készített vízbázis diagnosztikai vizsgálat alapján **Bedegkér község vízbázisa**

**belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom „A” zónáját,
hidrogeológiai védőidom „B” zónáját**

kijelölöm e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Egyidejűleg visszavonom az 928-11/2013-11988. iktató-és S. XV/17-I. vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot.

I.

Alapadatok:

A vízbázis üzemeltetője:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
A védendő vízmennyiség:	1. számú kút (B-4): 137 m ³ /nap
A vízkészlet típusa:	rétegvíz, felső pannon homokban

Vízbázis objektumai:1. számú kút:

Helye:	Bedegkér, 295/2 hrsz.
Kataszteri száma:	B-4
Építés éve:	1988.
Helyének EOV koordinátái:	X = 145 444,26 m Y = 574 395,09 m Z = 143,85 mBf
Mélysége:	69,0 m
Csővezés:	0,0 – 22,0 m Ø 324/312 mm acél 0,0 – 69,0 m Ø 225/200 mm acél
Szűrőzés:	35,6 – 38,6 m 59,2 – 63,0 m között
Nyugalmi vízszint:	+0,1 m
Üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség:	200 l/p, -35,0 m leszívási szinten

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

Iktatószám:	893-9/2011-192. kiadott 35200/426-7/2015. ált. módosított 35200/264-4/2020. ált. módosított
Vízikönyvi szám:	S. XV/17.

II.**A hidrogeológiai védőidom horizontális/vertikális kiterjedése:****1. Belső védőövezet:****1.1. Belső védőterület**

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt. A kötelezően kialakítandó minimum 10 méter sugarú körnek megfelelő belső védőterület a kútnál biztosított.

1.1.1. A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Kútnév	Hrsz.	Kiterjedése	Tulajdonos	Művelési ág
--------	-------	-------------	------------	-------------

		(m ²)		
1. számú kút (B-4)	295/2	1507	Bedegkér Község Önkormányzata	kivett vízmű és gazdasági épület

1.2. Belső védőidom térbeli kiterjedése

1.2.1. Belső védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	B-4	Z _{max} = 109 mBf (felszíntől: ~34 m) Z _{min} = 80 mBf (felszíntől: ~62 m)

1.2.2. Belső védőidom horizontális kiterjedése:

A belső védőidom felszíni vetülete egy kb. 50 m sugarú kör a kút körül.

Törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám m	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	574 442	145 446	6	574 337	145 449
2	574 436	145 418	7	574 352	145 473
3	574 414	145 396	8	574 370	145 492
4	574 379	145 398	9	574 399	145 499
5	574 340	145 419	10	574 428	145 484

A belső védőidom felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

295/2	295/1	135	294	193	194	195	261
158	136	134					

2. Külső védőidom:

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszín.

Bedegkér vízellátó rendszer vízbázisának külső védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelölöm ki**:

2.1. Külső védőidom térbeli kiterjedése:

2.1.1. Külső védőidom vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	B-4	Z _{max} = 105 mBf (felszíntől: ~37 m) Z _{min} = 78 mBf (felszíntől: ~70 m)

2.1.2. Külső védőidom horizontális kiterjedése:

A külső védőidom felszíni vetülete egy kb. 100 m sugarú kör a kút körül.

Törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	574 333	145 372	8	574 465	145 522
2	574 300	145 402	9	574 487	145 471
3	574 286	145 442	10	574 488	145 430
4	574 292	145 479	11	574 470	145 383
5	574 329	145 534	12	574 426	145 356
6	574 377	145 554	13	574 392	145 350
7	574 427	145 552	14	574 368	145 354

A külső védőidom felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

106	149	194	293	135	170/1	198	296/1
132	158	195	294	136	192	261	296/2
133	167	196	295/1	137	193	292	296/3
134	168/1	197	295/2				

3. Hidrogeológiai védőidom „A” zóna:

Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

Bedegkér vízellátó rendszer vízbázisának hidrogeológiai védőidom „A” zóna védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelölöm ki:**

3.1. Hidrogeológiai védőidom „A” zóna térbeli kiterjedése

3.1.1. Hidrogeológiai védőidom „A” zóna vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	B-4	Z _{max} = 135 mBf (felszíntől: ~20 m) Z _{min} = 73 mBf (felszíntől: ~107 m)

3.1.2. Hidrogeológiai védőidom „A” zóna horizontális kiterjedése:

Törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	574 322	145 771	13	574 463	145 177
2	574 402	145 781	14	574 403	145 170
3	574 511	145 776	15	574 264	145 209
4	574 595	145 756	16	574 206	145 246
5	574 669	145 696	17	574 172	145 283
6	574 686	145 562	18	574 147	145 322
7	574 643	145 481	19	574 115	145 371
8	574 651	145 438	20	574 101	145 432
9	574 654	145 375	21	574 102	145 531
10	574 651	145 318	22	574 106	145 576
11	574 603	145 260	23	574 177	145 676
12	574 539	145 204	24	574 237	145 731

A hidrogeológiai védőidom „A” zóna felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

42	68	94	158	198	58	85	148
43	69	95	161	199	59	86/1	149
44	70	96	163	200	60	87/1	150
45	71	106	163	201	61	88	151
46	72	126	164	202	62	89/1	152
47/1	73	127	165	203	63	89/2	153
47/2	74	128	166	204	64	90	154
48	75	129	167	205	65	91	155
49	76	130	168/1	206	66	92	156
50	77	131	168/2	207	67	93	192
51	78	132	169	261	176	288	197
52	79	133	170/1	282	177	289	296/2
53	81	134	170/2	283	178	290	296/3
54	82	137	171	284	179	291	
55	83/2	145	173	285	180	292	
56	84/1	146	174	286	181	293	
57	84/2	147	175	287	182	296/1	

A hidrogeológiai védőidom „A” zóna felszíni vetülete által érintett **külterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

083/1

4. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínre.

Bedegkér vízellátó rendszer vízbázisának hidrogeológiai védőidom „B” zóna védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelölöm ki:**

4.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna térbeli kiterjedése

4.1.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna vertikális kiterjedése:

Kút jele	Kút kataszteri száma	Védőidom vertikális kiterjedése
1. számú kút	B-4	Z _{max} = 158 mBf (felszíntől: ~20 m) Z _{min} = 67 mBf (felszíntől: ~107 m)

4.1.2. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna horizontális kiterjedése:

Törésponti koordinátái:

sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)	sorszám	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	574 991	145 345	17	573 934	146 748
2	574 887	145 133	18	574 007	146 922

3	574 786	144 991	19	574 136	146 982
4	574 704	144 884	20	574 313	146 991
5	574 556	144 808	21	574 442	146 963
6	574 351	144 786	22	574 606	146 723
7	574 165	144 884	23	574 666	146 572
8	573 991	145 029	24	574 732	146 420
9	573 777	145 285	25	575 104	146 610
10	573 765	145 474	26	575 258	146 492
11	573 703	145 550	27	575 353	146 343
12	573 093	145 808	28	575 528	146 013
13	573 111	146 148	29	575 556	145 822
14	573 290	146 457	30	575 547	145 726
15	573 761	146 240	31	575 294	145 653
16	573 859	146 573	32	575 023	145 630

A hidrogeológiai védőidom „B” zóna felszíni vetülete által érintett **belterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

1	43	110/1	181	241	275/2	1231/1	38
2	44	110/2	182	242	276	1232	39
3	45	111	183	243	277	1401	40
4	47/1	112	184	244	278	1402	41/1
5	48	114	185	2449/1	279	1403	41/2
6	49	115	186	2449/2	280	1404	42
7	50	116	187	245	281	1405	104
8	51	117	188	2450/1	282	1406	105
9	52	118	189	2450/2	283	1407	106
10	76	119	190	2450/3	296/1	1408	107
11	77	120	191	2451/1	296/2	1409	108
12	78	121	192	2451/2	701	1410	109
13	79	122	206	2452	702	1411	175
14	81	123	207	246	703	1412	176
15	82	137	208	247	704	1413	177
16	825	138	209	248	705	1414	178
17	826	139	210	249	706	1415	179
18	827	140	211	250	707	1416	180
19	828	141	212	251	708	1417	234
21	829	142	213	252	709	1418	235
22	83/2	143	214	253	710	1419	237
23	84/2	144	215	254	711	1420	238
24	85	145	216	255	712	1421	239
25/1	86/2	146	217	256	713	1422	240
25/2	87/1	147	218	257	715	3798/10	270
26	87/2	154	219	259	716	3798/11	271
27	89/2	155	220	260	717	3798/12	272
28	90	156	221	261	718	3798/13	273
29/1	92	157	222	262/1	719	3798/14	274

29/2	93	158	223	262/2	720	3798/15	275/1
30/1	94	159	224	263/2	721	3798/16	1224
30/2	95	160	225	264/2	722	3798/17	1226
31	96	161	226	265/1	723	3798/3	1227
32/1	97	168/1	227	265/2	724	3798/4	1228
32/2	98	169	228	266/1	725	3798/5	1229
33	99	170/2	229	266/2	727	3798/6	1230
34	100	171	230	267/1	1125	3798/8	3810
35/2	101	172	231	267/2	1131	3798/9	3812/1
36	102/1	173	232	268	1222	3808	3812/2
37	102/2	174	233	269	1223	3809	

A hidrogeológiai védőidom „B” zóna felszíni vetülete által érintett **külterületi** ingatlanok helyrajzi szám szerint:

02	010/29	029/4	081/2	097/3	010/22	026/9	065/7
010/3	010/30	029/5	082	097/5	010/23	027/3	066
010/4	010/47	029/7	083	097/6	010/24	027/4	077/3
010/5	017	029/8	084	0106/2	010/25	028/1	079/7
010/6	022/3	030/1	085/3	0129	010/26	028/3	080
010/15	022/5	062/2	085/4	0197/1	010/28	029/3	081/1
010/16	026/1	064	085/5	0197/3	095	0216/2	010/21
010/17	026/11	065/1	085/6	0199/3	096	0257	026/7
010/18	026/12	065/3	085/7	0204	097/10	0258/2	065/6
010/19	026/2	065/4	085/8	0205	097/11	0259	094
010/20	026/4	065/5	093	0215	097/12	0260	0216

III.

A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Víz. R.) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

1. A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 1.1.** A belső védőterületet magába foglaló ingatlanok, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.
- 1.2.** A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
- 1.3.** A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A

létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.

- 1.4. A terepfelületet úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízről visszamaradó pangó vizek ne keletkezzenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 1.5. A belső védőterületen a vízelétesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetleg feljogosít.

2. A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 2.1. A kutak külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 2.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízáadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 2.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatelemzési vizsgálat eredményétől függően történhet.

3. A hidrogeológiai védőidom „A” és „B” zónájának kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 3.1. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 3.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.
- 3.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 3.4. A hidrogeológiai védőidomon vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.

- 3.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV.

1. Az eljáró hatóság előírásai:

1.1. Az Üzemeltető köteles

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetészerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,
- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság), ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,
- a közüzemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

1.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.
- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni.
- tőrni, hogy a vizilétesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetészerű használatát nem zárhatja ki vagy számottevően nem akadályozhatja.

2. Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

- 2.1. A hasznosított vízbázis vízének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőriztetni kell.
- 2.2. Az Üzemeltető köteles a vízműkutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 2.3. A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 2.4. A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.
Felelős: Tulajdonos
Határidő: 2027. december 31.
- 2.5. A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni az Igazgatóságnak.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: 2025. március 31., majd évente
- 2.6. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 12 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.
Felelős: Üzemeltető
Határidő: 2036. május 31.

V.

A szakhatóság állásfoglalása:

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály) SO/NEF1/00108-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által lefolytatott Bedegkér községi vízmű vízbázisának felülvizsgálata eljárásban a megküldött dokumentáció alapján új védőövezet-kijelölő határozat kiadásához

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Szakhatósági hozzájárulás csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

A Határozat **2024. május 31-ig** hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM

rendeletben (a továbbiakban: 41/ 2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

VII.

A határozatom II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt – a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

VIII.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

IX.

Jelen határozat alapján az illetékes földhivatalnál a **Bedegkér 295/2** helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan gondoskodni kell a „**vízbázis belső védőterület**”, mint **jogi jelleg bejegyzésről**, az ingatlan nyilvántartásba.

Felelős: Tulajdonos

Határidő: véglegessé válásától számított 60 napon belül.

X.

Megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **315 000,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

Továbbá megállapítom, hogy a Népegészségügyi Főosztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **30 700,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

XI.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **157 500,- Ft**. A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000,- Ft.

A jogorvoslati igazgatási szolgáltatási díját a **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a vízbázis kijelöléssel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és hozzá járult a kijelöléshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §-ában és a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglalt, a vízbázis kijelölő határozat kiadásához szükséges feltételeket.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
mb. hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/4691-12/2023.ált.